

PISO 3				
DEPENDENCIA	DATOS	VOZ	REGULADA	NORMAL
Planeación	1	1	1	1
Posgrados	1	1	1	1
Compras	1	1	1	1
Recursos Físicos	2	2	2	2
Contabilidad	2	2	2	2
Aux. Tesorería	1	1	1	1
Talento Humano	1	1	1	1
Jurídica	1	1	1	1
Tesorería	1	1	1	1
Presupuesto	1	1	1	1
Impresoras en red	2	0	0	2
Secretaría Dirección	1	1	1	1
Dirección	1	1	1	1
Sala VideoConferencia	2	0	2	2
	18	14	16	18

**PROYECCIÓN BLOQUE ADMINISTRATIVO**

PISO 1				
DEPENDENCIA	DATOS	VOZ	REGULADA	NORMAL
Archivo	1	1	1	1
Programa Gestión Turística	1	1	1	1
Secretaría Gestión Turística	1	1	1	1
Correspondencia	3	3	3	3
Archivo (mesanine)	1	1	1	1
Bienestar U. - Psicólogo	2	2	2	2
Bienestar Universitario	4	4	4	4
Graduados	1	1	1	1
Graduados	1	1	1	1
	15	15	15	15

PISO 2				
DEPENDENCIA	DATOS	VOZ	REGULADA	NORMAL
Almacén	2	2	2	2
Decanatura Ciencias de la Salud	1	1	1	1
Secretaría Ciencias de la Salud	1	1	1	1
Dirección Enfermería	1	1	1	1
Secretaría Enfermería	1	1	1	1
Programa Admon Empresas	1	1	1	1
Secretaría Admon Empresas	1	1	1	1
Programa Idiomas	1	1	1	1
Secretaría Idiomas	1	1	1	1
Programa Ing. Ambiental	1	1	1	1
Secretaría Ing. Ambiental	1	1	1	1
Impresoras en Red	2	0	0	2
	14	12	12	14

TOTAL PUNTOS ADMINISTRATIVO	88
TOTAL REGULADA	43
TOTAL NORMAL	47

**PROYECCIÓN BIBLIOTECA**

<b>BIBLIOTECA</b>				
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>DATOS</b>	<b>VOZ</b>	<b>REGULADA</b>	<b>NORMAL</b>
Sala Consulta 1	0	0	5	5
Oficina Biblioteca	10	5	10	3
Sala Consulta 2	0	0	5	5
	10	5	20	13

<b>TOTAL PUNTOS BIBLIOTECA</b>	15
<b>TOTAL REGULADA</b>	20
<b>TOTAL NORMAL</b>	13

PROYECCIÓN BLOQUE ACADÉMICO	PROYECCIÓN BLOQUE ACADÉMICO
-----------------------------	-----------------------------

PISO 3				
DEPENDENCIA	DATOS	VOZ	REGULADA	NORMAL
Lab. Gerencial Contable	21		21	5
	21	0	21	5

PISO 1				
DEPENDENCIA	DATOS	VOZ	REGULADA	NORMAL
Sala 110	25	0	25	5
Sala 109	25	0	25	5
Sala 108	25	0	25	5
Sala 107	25	0	25	5
PQR	1	1	1	1
Audiovisuales	2	2	2	2
Salud ocupacional	2	2	2	2
Centros de Computo	2	2	2	2
	107	7	107	27

TOTAL PUNTOS B. ACADEMICO	135
TOTAL REGULADA	128
TOTAL NORMAL	32

**PROYECCIÓN BLOQUE ENFERMERIA**

PISO 1				
DEPENDENCIA	DATOS	VOZ	REGULADA	NORMAL
Auditorio	2	0	2	2
Consultorio	2	2	2	2
	4	2	4	4

PISO 2				
DEPENDENCIA	DATOS	VOZ	REGULADA	NORMAL
Oficina Enfermeria	2	2	2	2
Sala Valoración	0	0	0	0
	2	2	2	2

TOTAL PUNTOS B. ENFERMERIA	10
TOTAL REGULADA	6
TOTAL NORMAL	6

**PROYECCIÓN LABORATORIO DE AGUAS**

<b>PISO 1</b>				
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>DATOS</b>	<b>VOZ</b>	<b>REGULADA</b>	<b>NORMAL</b>
Dpto Gestión Ambiental	2	2	2	2
Oficina 1	2	2	2	2
	4	4	4	4

<b>TOTAL PUNTOS LAB. AGUAS</b>	8
<b>TOTAL REGULADA</b>	4
<b>TOTAL NORMAL</b>	4

PROYECCIÓN ADMISIONES

ADMISIONES				
	DATOS	VOZ	REGULADA	NORMAL
Oficina	6	4	5	2
	6	4	5	2

TOTAL PUNTOS	10
TOTAL REGULADA	5
TOTAL NORMAL	2

PROYECCIÓN UNIDAD SALUD/U AMIGABLE/ PORTERIA

UNIDAD AMIGABLE				
	DATOS	VOZ	REGULADA	NORMAL
Unidad salud	1	1	1	1
Unidad amigable	1	1	1	1
porteria	3	1	3	3
	5	3	5	5

TOTAL PUNTOS	8
TOTAL REGULADA	5
TOTAL NORMAL	5

PROYECCIÓN AUDITORIO

AUDITORIO				
	DATOS	VOZ	REGULADA	NORMAL
Tarima	2	0	3	2
Oficina	1	1	1	1
	3	1	4	3

TOTAL PUNTOS	4
TOTAL REGULADA	4
TOTAL NORMAL	3

TR'S PROYECTADOS	UBICACIÓN	TOTAL DATOS (VOZ Y DATOS)	RED WIFI	TOTAL REGULADA	TOTAL NORMAL	UPS (KVA)	AIRE ACONDICIONADO
1	BLOQUE ADMIN	88	60*	43	47	40KVA	24000 BTU
	BIBLIOTECA	15		20	13		
2	BLOQUE ACADEMICO	135		128	32	2 de 30KVA c/u	1° aire de 18000 BTU para el primer piso traslado y mantenimiento desde el bloque administrativo y 2° aire de 12000 BTU para el segundo piso
				6	6		
1	LAB SIMULACIÓN	10		0	0	10KVA reutilizada del bloque academico	12000 BTU
	CAFETERIA INTERIOR	0		4	4	10KVA reutilizada del bloque academico	Actualmente Activo y Funcionando
Existente - Adecuacion	LAB AGUAS	8		4	3	20KVA reutilizada del bloque administrativo	12000 BTU
1	AUDITORIO	4		5	2		
	ADMISIONES	10		1	1		
	UNIDAD AMIGABLE	2		1	1		
	UNIDAD DE SALUD	2	3	3			
	PORTERIA	4	0	0			
	CAFETERIA y CANCHA	0					
4TR nuevos + 2TR adecuación	TOTAL	278	60	215	112	6	6

TOTAL PUNTOS DATOS	278
TOTAL PUNTOS ELÉCTRICOS	327