



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

ADOr001-V6

32

Fusagasugá, 2019-09-27

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Vicerrectoría Financiera y Administrativa
Dirección de Bienes y Servicios
Oficina de Compras

RECIBIDO
Fecha 27 SEP 2019
Hora 5:04
Folio 412 N.º Folios. 1



Doctora
JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ
JEFE OFICINA DE COMPRAS
Ciudad

Asunto y/o Ref: Respuesta a observaciones proceso "COMPRA E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA TIPO CORTAFUEGOS PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT"

Estimada Doctora:

Mediante la presente, nos permitimos dar respuesta a las observaciones hechas al proceso de referencia así:

1. OBSERVACIÓN - JAVIER ENRIQUE TRIANA REY, COTEL SAS

La proyección realizada de la instalación de las puertas de emergencia se hizo de acuerdo con las necesidades de la seccional específicamente para los espacios de laboratorio.

Por otra parte se aclara que el aula denominada 102 será adecuada como almacén en un futuro próximo. Razón por la cual, se dejó proyectada únicamente una entrada a este espacio. El aula 103 se utilizará como laboratorio por lo que se ve necesario la instalación de una puerta doble sobre la fachada posterior. Así mismo, se aclara que el aula denominada 119 no quedo contemplada dentro del alcance de la presente solicitud de cotización. Por lo anterior, se comunica al interesado en cotizar que se mantiene la distribución de las puertas contempladas en el plano.

Por otra parte, cabe anotar que durante la ejecución del contrato puede verse afectada la ubicación de las mismas debido a situaciones que se presenten de fuerza mayor o según decisión por parte de la Universidad, por lo que el valor de las puertas debe contemplar el costo promedio de instalación para dos tipos de puerta la denominada PTD (puerta doble) y la PTS (puerta simple) sin importar las adecuaciones físicas sobre la fachada que deban realizarse, es decir desmonte de ventanas o demolición de muro.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

ADOr001-V6

2. OBSERVACIONES – ANDRÉS VERA

En cuanto a la observación presentada, se indica que el tipo de puerta PTD (puerta doble) con un ancho estimado de 1.65 metros, está compuesta por dos hojas que deberán tener la opción de abrir y cerrar ambas puertas con un sistema de cerradura con barra tipo PUSH.

Cordialmente,

PABLO ANDRÉS PEDREROS CANO
Ingeniero Civil Adscrito a Bienes y Servicios

RUBEN BOCANEGRA MORENO
Profesional – Laboratorio de Aguas