



32

Facatativá, 2020- 11- 17.

Arquitecta  
YAMILE BERNAL CARO  
Contratista  
arq.yamilebernalcaro@gmail.com

Referencia: Respuesta a observaciones realizadas a las especificaciones técnicas, cuyo objeto es "ADECUACIÓN DEL TERRENO PARA LA VÍA CARRETEABLE QUE CONDUCE AL PARQUEADERO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL VERGEL DE LA EXTENSIÓN FACATATIVÁ".

Respetado Arquitecta:

De acuerdo a su solicitud se permite responder a las observaciones de carácter técnico, realizadas a la solicitud de cotización relacionada en el asunto.

1. Aclarar el ítem 4 en cuanto al espesor del concreto puesto que se está hablando de 5 milímetros. Solicito se den especificaciones

Respuesta:

Se refiere al espesor de 5mm del elemento metálico que se debe llenar en concreto. Las especificaciones están descritas en la invitación. En cuanto al diseño este deberá ser presentado por el futuro contratista para la aprobación de la supervisión, el cual deberá cumplir con las especificaciones descritas del ítem 4.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

*Nelson Acosta*  
NELSON B. ACOSTA MURILLO  
Operario  
Universidad de Cundinamarca  
Extensión Facatativá

Transcriptor: Nelson Acosta  
Proyectó: Ingeniero Pablo Pedreros  
32.1-41.3