



-13

Fusagasugá, 2020-01-10

Doctora

Jenny Alexandra Peñaloza Martínez

Jefe de la Oficina de Compras

Universidad de Cundinamarca

Fusagasugá

Asunto: Respuesta a observaciones del proceso “Suministro e instalación de equipamiento y mobiliario para la dotación de la mapoteca Ernesto Gulh y el centro Orlando Fals Borda para el programa de licenciatura en Ciencias Sociales en la sede Fusagasugá”.

Cordial saludo,

De acuerdo con las observaciones recibidas, nos permitimos comunicar las siguientes consideraciones y así poder dar continuidad del proceso:

OBSERVACIÓN K10 DESIGN S.A.S

OBSERVACIÓN

1. ÍTEM 8 PISO VINILO:

* Es posible tener el color del piso o un color aproximado ya que esto afectaría el costo, también saber si se va a contemplar el guarda escoba del piso cotizado por aparte.

RESPUESTA

Con el ánimo de dar pluralidad al proceso se estima conveniente que el oferente que salga beneficiado del proceso de contratación presente a la supervisión del futuro contrato las posibilidades de colores que se tengan disponibles de acuerdo con las especificaciones técnicas que se presenten en su oferta económica, de tal manera que en su momento se realizará la selección de estilo, color y diseño. Sin embargo, se debe cumplir con los requerimientos mínimos exigidos por la Universidad en la descripción del ítem.

En cuanto al suministro de guarda escoba, este no está previsto remplazarlo ya que el espacio cuenta actualmente con este elemento.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2



OBSERVACIÓN

2. ITEM 4. SILLA EJECUTIVA:

*Se solicitan los brazos abatibles, ya que abatibles es que sean con movimiento horizontal por favor nos pueden aclarar, si tienen una imagen referencia sería mucho mejor, o son graduables en altura, en dado caso aclarar con cuantas posiciones lo solicitan ejemplo: 2D (GRADUABLES EN ALTURA Y GIRO DERECHA E IZQUIERDA) 3D (GRADUABLES EN ALTURA, GIRO DERECHA E IZQUIERDA , ADELANTE Y ATRÁS)

* El tapizado en el asiento que dice forrado en maya... esto quiere decir que el material solicitado es space tech que es un material parecido a la malla o debe ser en malla como el espaldar.

*Asiento reclinable, quiere decir que solicitan la silla con basculante únicamente o sistema sincron que mueve el asiento y el espaldar al mismo tiempo.

SI SE TIENE UNA IMAGEN DE SILLA IGUAL O SIMILAR PARA CORROBORAR LO SOLICITADO.

RESPUESTA

- Se requiere que los soportes sean abatibles con 2 posiciones - 2D (Graduación en altura del asiento. - Brazo en polipropileno graduable en altura. - Mecanismo Sincro 4 bloqueos.
- Se sugiere que el material de acabado del asiento y espaldar deban ser el mismo, el Espaldar en malla antitranspirante
- Se requiere que la silla tenga como mínimo sistema sincro de 4 bloqueos.
- La imagen a continuación es de referencia únicamente:



OBSERVACIÓN

ÍTEM 5. ESCRITORIO:

*El material solicitado es madera o vidrio para la superficie, ya que dice al inicio madera pero más adelante dice vidrio, si es vidrio confirmar si es negro o transparente ya que este precio varía bastante el precio general del escritorio.

SI SE TIENE UNA IMAGEN DE SILLA IGUAL O SIMILAR PARA CORROBORAR LO SOLICITADO.

RESPUESTA

El escritorio tiene ambos materiales (madera y vidrio), la superficie principal se proyecta en vidrio, mientras la bandeja para el teclado y soporte inferior están proyectadas en madera. La siguiente imagen es únicamente de referencia.



OBSERVACIÓN

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2



ÍTEM 6. MESA DE JUNTAS:

*Es posible saber cuál es el costado en "Y" para ustedes, ya que para los proveedores puede variar según el que se solicite.

RESPUESTA

Se proyectó que el soporte en Y fuera al costado corto de la mesa, la siguiente imagen es únicamente de referencia.




OBSERVACIÓN

ÍTEM 9. DIVISIÓN EN VIDRIO:

*Es posible que nos confirmen en la medida solicitada para la división cual es el alto y cual es el ancho por favor, igualmente en que espesor solicitan el vidrio (si es templado de 6mm o templado de 8mm o de 10mm), el marco metálico , marco en aluminio o con herrajes en acero inoxidable, si es posible conocer el diseño de la universidad mucho mejor.

RESPUESTA

El vano tiene dimensiones de 4m x 1.60m, la división es tipo puerta, se proyectó marco en lamina Cold Rolled, cal 18, panel fijo superior con vidrio de 6 mm, doble hoja con estructura en lamina cold rolled cal 18, con acabado en pintura electrostática y vidrio de 6 mm, tiradero en acero inoxidable y chapa de seguridad. A continuación, se muestra el diseño recomendado.



Cordialmente,

JOSÉ DEL CARMEN CORREA ALFONSO
Director de Planeación Institucional

PABLO ANDRÉS PEDREROS CANO
Ing. Civil Adscrito a Planeación Institucional