

32.3

Fusagasugá, 2021 – 11 – 22

Oferente

CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Asunto y/o Ref.: **RESPUESTA A OBSERVACIONES PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE INVITACIÓN No. F-CD-338.** - “MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EXTENSIÓN SOACHA”.

Respetados señores

Me dirijo a usted para dar respuesta a las OBSERVACIONES TÉCNICAS presentadas dentro del proceso de la referencia así:

1. *Solicitamos amablemente a la entidad suministrar y adjuntar el diagrama unifilar de los ítems que se anuncian en el proceso.*
2. *Solicitamos amablemente a la entidad suministrar y adjuntar el plano de planta de la SE.*

RESPUESTA 1 y 2: Dentro de las actividades requeridas en las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos está el ítem No. 8 “informe de mantenimiento de las dos subestaciones eléctricas de 300kVA, 13.2kV/208/120VAC. Incluye diseño eléctrico detallado, diagrama unifilar, conclusiones y recomendaciones” por lo tanto la Universidad no suministra diagrama unifilar ni plano de la planta de la subestación ya que estas actividades hacen parte de las especificaciones que requiere el proceso y están contempladas dentro del presupuesto oficial para ser ejecutadas por la persona a la cual se le adjudique el proceso previo cumplimiento de todos los requisitos.

Cordialmente,



NELLY PILAR UBAQUE GUTIÉRREZ
Jefe Recursos Físicos y Servicios Generales

12.1-14.1

Proyecto: Lina Sánchez