



28

Fusagasugá, 2022- 11- 25.

**ANEXO 2 CUADRO ESPECIFICACIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LA  
INSTALACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS**

PROCESO F-CD-356 DE 2022 “ADQUIRIR AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS QUE OPERAN LOS CAMPOS DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL (CAI) Y EL CENTRO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT”

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIA
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU 230V.	6	UND
2	ACOMETIDA NORMA RETIE.	1	UND
2.1	PARCIAL TRIFASICA CABLE DE COBRE # 4 AWG/70 A ENCAUCHETADO	50	ML
2.2	CABLE #10 AWG ENCAUCHETADO TABLERO DISTRIBUCION A CONDENSADORA.	10	M
2.3	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CONDENSADORA A MINI SPLIT.	30	M
2.4	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO 18 CTOS METALICO ENCHUFABLE.	1	UND
2.5	PUNTOS ELECTRICOS.	6	UND
2.6	DRENAJE.	6	UND

Cordialmente,

**MARIA DE LOS ANGELES FRANCO ORTIZ**

Jefe Unidad de Apoyo Académico

Proyectó: Juan Diego Vargas

12.1-14.1