

16.

Facatativá, 2022- 10- 13.

Señores
CONSMOELEC SAS
JHON ALEXANDER VERA
Coordinador de licitaciones

Asunto: Respuesta a observaciones realizadas a las especificaciones técnicas, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y TECHO DE LA RAMPA UBICADA EN EL BLOQUE A EXTENSION FACATATIVÁ”.

Respetado Señor Vera:

De acuerdo con su solicitud se permite responder a las observaciones técnicas realizadas, a la solicitud de cotización relacionada en el asunto.

Ítem 4: SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZANTE 2 MANOS: ¿Qué tipo de impermeabilizante es? o queda a libre elección del oferente?

Respuesta: Queda a libre elección del oferente, siempre y cuando cumpla con una correcta impermeabilización.

Ítem 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA TRAFICO 5, CALIDAD PRIMERA: ¿Qué tipo de formato es?, rectificado o no rectificado? interior o exterior?

Respuesta: Cerámica para exterior, formato 40 x 40, no rectificado.

Ítem 6: MUROS EN LADRILLO. LADRILLO SIMILAR AL EXISTENTE: ¿Que especificaciones tiene el ladrillo es el existente, debe llevar pañete y acabados en pintura?, si debe llevar acabados que tipo de pintura y a cuantas manos.

Respuesta: Ladrillo prensado macizo ambas caras a la vista, sin pañete, ni acabados de pintura.

Ítem 7: SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS, que tipo de membrana impermeable se debe usar o queda a elección del oferente.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA



ADOr001_V8

– FACATATIVA –

Página 2 de 2

Respuesta: Membrana tres capas, Perma Glass 6 Fiber glass, Alumol y Asfalto tipo 190/200.

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente,

Nelson Acosta
NELSON ACOSTA MURILLO
Operario

Transcriptor: Nelson Acosta.

Proyectó: David Yanza.

32.1-41.2