



28

Fusagasugá, 2023- 08- 16.

Respetados

EQUIPOS CASA BLANCA

Bogotá´

Asunto y/óRef: Respuesta a Observaciones Contratación Directa F-CD-238 DE 2023 “ADQUIRIR AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS QUE OPERAN LOS CAMPOS DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL (CAI) DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT.”

Cordial Saludo;

De manera atenta me permito dar respuesta a las observaciones realizadas el día 15 de agosto de 2023, por el proponente *Equipos Casa Blanca*.

1. **Observación 1:** Respecto a la observación “Según las especificaciones técnicas del bien requerido, la entidad solicita un aire acondicionado tipo mini Split de 18000 BTU, sin embargo, en el mismo requerimiento solicita capacidad de refrigeración de 24000 BTU siendo esto dos capacidades”

Respuesta: En virtud a la anterior observación y una vez verificada la misma, me permito indicarle que le asiste razón frente a lo observado, por lo cual esta institución acoge la misma, en ese orden de ideas la especificación técnica descrita en la solicitud de contratación directa quedara de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN		
1	Aire acondicionado tipo minisplit de 18000 BTU 230v, garantía de 1 año en todos sus componentes; 5 años en el compresor, capacidad de refrigeración 18000 BTU, color blanco, con control remoto, material de plástico, nivel de ruido 42 dB potencia de 7270.12, sistema de enfriamiento con compresor. Tipo de filtro bacterias, carbón y tipo de refrigerante R410A. El equipo debe incluir todo costo en accesorios, acometida, instalación del tablero de control, puntos eléctricos, puntos de drenaje refrigeración y disposición de la unidad Max de 15 m hasta el condensador.	RUBRO	MAQUINARIA PARA USO GENERAL
		UNIDAD REGIONAL	SECCIONAL GIRARDOT
		UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

2. **Observación 2:** Respecto a la observación “Según especificaciones técnicas del bien requerido, la entidad solicita instalación del equipo así mismo como de puntos eléctricos y puntos de drenaje y refrigeración

Solicitamos a la entidad nos aclare si para la instalación se necesita metraje de puntos eléctricos, puntos de desagüe y tubería, esto teniendo en cuenta



que desconocemos el lugar de instalación y es necesaria esta información para ser más precisos en los valores en la oferta a presentar”.

Respuesta: En relación a la observación se establece que la adquisición de aires acondicionado incluye la instalación a todo costo, igualmente se relaciona a continuación la cantidad de materiales aproximadamente para dar cumplimiento al objeto del contrato. (ANEXO 1 CUADRO ESPECIFICACIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS).

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIA
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 18000BTU 230V.	5	UND
2	ACOMETIDA NORMA RETIE.	1	UND
2.1	PARCIAL TRIFASICA CABLE DE COBRE # 4 AWG/70 A ENCAUCHETADO	50	ML
2.2	CABLE #10 AWG ENCAUCHETADO TABLERO DISTRIBUCION A CONDENSADORA.	10	M
2.3	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CONDENSADORA MINI SPLIT.	30	M
2.4	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO 18CTOS METALICO ENCHUFABLE.	1	UND
2.5	PUNTOS ELECTRICOS.	5	UND
2.6	DRENAJE.	5	UND

Cordialmente,

MARIA DE LOS ANGELES FRANCO ORTIZ

Jefe Unidad de Apoyo Académico
Universidad de Cundinamarca

Proyectó: Juan Vargas

28-30