



– (SOACHA) –

Página 1 de 1

16

Soacha, 05 de abril de 2023

Para: **CONSMOELEC SAS**

Asunto: RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO S-CD-013

Cordial saludo, atendiendo su solicitud nos permitimos informar lo siguiente:

1. ¿Qué actividades de mantenimiento se le debe hacer a la viga canal?

Se debe realizar el mantenimiento y limpieza total de los desechos vegetales u otros que se puedan encontrar, todo esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento de las dos Viga canal del Bloque D, de la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha.

2. ¿Qué actividades de mantenimiento se le debe hacer a la bajante o solo es cambio de tubería?

Se debe realizar el respectivo suministro e instalación de las bajantes mencionadas, debido a que no cuenta con su respectivo tubo bajante.

3. ¿Qué actividades de mantenimiento se debe hacer y qué medidas (ancho largo y profundidad) tienen las cajas?

Verificar estado y realizar su respectiva limpieza con el fin de asegurar su respectivo funcionamiento, las dimensiones son 1.20 x 1.20 mts.

Cordialmente,

MARTIN HERNANDIO CLAVIJO
Oficina de Recursos Físicos Extensión Soacha