

16

Ubaté, 2023 – 08 - 31.

Señores  
**CONSMOELEC S.A.S.**

licitaciones@consmuelec.com.co


Asunto y/o Ref: RESPUESTA OBSERVACIONES SOLICITUD DE COTIZACION U-CD-041

Cordial Saludo:

Amablemente me dirijo a ustedes con el fin de dar respuesta a sus observaciones de la solicitud de cotización U-CD-041 que tiene como objeto: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LAS UPS (INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS) PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ.”

Observación “Quisiéramos saber las especificaciones de las baterías de las ups en cuanto a voltaje y amperaje.”

De acuerdo con su solicitud el elemento que se requiere que son de 7 amperios, 12 voltios.



Calle 6 No. 9-80 Ubaté – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8553055 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2



**UDEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

- SECCIONAL UBATE -



ADOr001\_V8

Página 2 de 2

Estas son fotos del banco de baterías del ups de 6 kva marca pei.

Cordialmente,

**ANA MILENA SOTO SANTANA**

Profesional III – Área de Servicios Tecnológicos  
Universidad de Cundinamarca Seccional Ubaté

Transcriptor: Ana Milena Soto Santana.

12.1-14.1.