

16

ANEXO NO. 1

DESCRIPCIÓN TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - EXTENSIÓN CHÍA.				
N°	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	PLACA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Mantenimiento correctivo motobomba líder del sistema contra incendios, 100 HP, eléctrica-110-220V. Incluye: (Desarmado y armado de adaptador de la bomba de agua, Desmonte y montaje del rotor del motor, Desarmado y armado de bomba de agua, Desarmado y armado total del motor, Cambio de sello mecánico, Cambio de empaquetadura, Cambio de rodamientos,) igualmente mano de obra, traslado y regreso de equipos a laboratorios.	54045	1	1
2	Mantenimiento correctivo de motor del sistema contra incendios, incluye: Limpieza general de bobinas, Limpieza general de inducido, rebobinado total del motor, limpieza secado pintura y lacado de la carcasa del motor, Pruebas eléctricas) igualmente mano de obra, traslado y regreso de equipos a laboratorios.	54045	1	1
3	Instalación del cabezal de pruebas principal de la bomba Incluye: (desarmado y armado total de equipo para mantenimiento correctivo a la válvula mariposa, cambio de rodamientos, limpieza general, prueba de presión), incluye mano de obra.	54045	1	1
4	Mantenimiento correctivo de bomba JOCKEY, del sistema contra incendios, incluye: (Desmonte, desarmado, armado de la bomba, limpieza general de componentes y montaje total del equipo, prueba de vacío, mano de obra.	54045	1	1
5	Mantenimiento correctivo del tablero de control electrónico de la bomba JOCKEY, perteneciente a la moto bomba líder principal, incluye: (montaje del tablero electrónico, revisión y cambio de componentes eléctricos, limpieza general del tablero, pruebas eléctricas), mano de obra.	54045	1	1
6	Mantenimiento correctivo del tablero electrónico de la moto bomba líder principal. Incluye: (desmonte y montaje desarme y armado del tablero electrónico, limpieza general del tablero, revisión y cambio de componentes eléctricos, pruebas funcionales), mano de obra.	54045	1	1

Atentamente,



Gestor SST
Extensión Chía - Zipaquirá

Anexo: Un (1) folio
Proyectó: Giovanni Amado

33-46.16

Vereda Bojacá-sector el 40- Avenida los Zipas Chía - Cundinamarca
Teléfono: (601) 8620613 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*