

21

Fusagasugá, 2024-04-25

Ingeniero
RICARDO ANDRÉS JIMÉNEZ NIETO
Director de Bienes y Servicios

ANEXO No. 1

Nota aclaratoria: Para el cumplimiento del servicio solicitado: “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del estado del agua y de los motores, bombas y demás elementos en general que componen el sistema de recirculación y purificación del agua de las piscinas ubicadas al interior del CAD, conformidad con la normatividad vigente.” el proponente deberá realizar las siguientes actividades, las cuales incluyen los elementos necesarios para tal fin, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS Que incluye: CLORO 91% CLORO PARA SUPERCLORAR Y ELIMINAR BACTERIAS SODA CAUSTICA EN ESCAMAS SODA CAUSTICA EN ESCAMAS FLOCULANTE SULFATO ALUMINIO CLARIFICADOR ALGICIDA JABÓN LIMPIABORDES ESPONJAS	1	UNIDAD
2	ASPIRADO Y CEPILLADO, LIMPIEZA DE PLAYAS Y BORDES DE LA PISCINA Y MANTENIMIENTO CUARTO DE MÁQUINAS	1	UNIDAD
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS COMO MOTORES, BOMBAS, FILTROS, VALVULAS	1	UNIDAD
4	CAMBIO LECHO FILTRANTE	1	UNIDAD

Es importante tener en cuenta que el ESCENARIO PISCINAS cuenta con 2 piscinas, una piscina semiolímpica de 12 metros de ancho por 25 de largo, con una profundidad de 1.40 metros; y una segunda piscina para niños con una profundidad de 60 cm y una capacidad de 118 metros cúbicos, como se evidencia en las imágenes.

Cordialmente,



LUIS RAFAEL HUTCHISON SALAZAR
Decano Facultad
Ciencias de Deporte y la Educación Física

Proyectó: Ivón Pachón - CAD
32.1-18.5

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2