

16.

Soacha, 2024- 09- 10.

Señores  
**COSMOELEC S.A.S**  
Proponente  
Ciudad

Asunto y/óRef: Respuesta observaciones S-CD-028 del 2024 “

Cordial saludo

Por medio del presente se da respuesta a la observación realizada dentro del proceso de contratación Directa S-CD- 028 del 2024, cuyo objeto es “Contratar el servicio de adecuación (suministro e instalación) del cielo raso en PVC del auditorio Varón del Sol de la Universidad de Cundinamarca Extensión Soacha”.

**OBSERVACIÓN 1:**


*“Buen día estimada Universidad de Cundinamarca - Sede Soacha, con el fin de participar del proceso en mención, quisiéramos saber de cuantos mm de espesor debe ser el cielo raso a instalar y a que altura”*

**RESPUESTA:**

De acuerdo a su solicitud nos permitimos indicar lo siguiente:

La especificación del cielo raso es: 5.95 metros de largo, 9 milímetros de espesor o calibre y 30 centímetros de ancho; La altura es de 3.39 metros.

Cordialmente,



ALEXANDRA RINCÓN AREVALO  
Gestora de Recursos Fisicos  
Extensión Soacha

Proyectó: Alexandra Rincón Arévalo

32.1-41.3